



COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 5 del 07/10/2024

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERGIATE AL 07 OTTOBRE 2024**

IL SINDACO

Visto l'Allegato A parte 1) del D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal quale si evince che il Comune di Vergiate si trova in zona climatica E;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 74/2013 che prescrive che l'esercizio degli impianti termici è consentito per la zona climatica E nei limiti massimi di ore 14 giornaliere a partire dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;

Visto il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 74 del 16.04.2013 che consente in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe al Sindaco, con proprio provvedimento motivato, di autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale in deroga al periodo di legge sopra indicato;

Viste le condizioni meteorologiche attuali, tenuto conto della variabilità della temperatura e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni;

Ritenuto pertanto necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

Ritenuto, in deroga all'art. 4 sopra citato, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 74/2013 di ampliare il periodo di esercizio, consentendo l'anticipata accensione degli impianti termici degli immobili ubicati nel territorio comunale dalla data odierna 07.10.2024, consentendo un massimo di ore 7 giornaliere di funzionamento fino al 15.10.2024 quando sarà applicabile l'art. 4 del citato D.P.R.;

Visto lo statuto comunale vigente e le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- per i motivi in premessa indicati, **l'anticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento a partire dalla data odierna 07 ottobre 2024 per n. ore 7 (sette), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00**, per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANIELE PARRINO in data 07/10/2024



IL SINDACO
Dott. Daniele Parrino